СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, комната 15-22

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 1149
Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «СГА-ИНЖИНИРИНГ».
Адрес: 413121, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 62, офис 101.
Фактический адрес: 413121, Саратовская обл., г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 62, офис 101.
Телефон: +7 (8453) 61-10-22, e-mail: office@sga-i.ru.
(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция
Пункты газорегуляторные (пункты редуцирования) типы: блочные ГРПБ (ПГБ), шкафные ГРПШ; газорегуляторные установки типа ГРУ; пункты учета расхода газа, типы: блочные БУРГ, шкафные ШУУРГ (ПУРГ); узлы учета расхода газа типа УУРГ, выпускаемые по ТУ 28.99.39.190-002-76537277-2023 «Пункты газорегуляторные блочные, шкафные, учета расхода газа блочные, шкафные, установки газорегуляторные, узлы учета расхода газа»
(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ
(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

НА ОСНОВАНИИ
(наименование протокола испытаний, актов проверок)
Протокола испытаний № 09-23/05 от 15.05.2023 года, выданного Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС».**
Фактический адрес: **195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26.**
Регистрационный номер: **СБ.ОС.012**
Дата регистрации: **29.05.2023**
Срок действия сертификата: **28.05.2026**

Руководитель органа по сертификации _____ Родзивон Г.А.
(ФИО) (подпись)

М.П.

Санкт-Петербург